

Von: feuerwehrverwaltung@markranstaedt.de
Gesendet: Donnerstag, 3. März 2022 14:00
An: strahl@um-systems.de
Cc: Kauschke, Hartmut
Betreff: AW: B-Plan Wohngebiet Glasauer Weg Löschwasserbedarf
Anlagen: Stell. örtl. Brandsch.-Behörde-28.07.2021.pdf

Sehr geehrte Frau Strahl,

nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der MBWV GmbH, Herrn Sparschuh, möchte ich Sie informieren, dass aus Sicht der MBWV GmbH auch für das geplante Mischgebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohngebiet Glasauer Weg“ als Löschwassergrundschutz eine Löschwassermenge i. H. v. 48 m³/h über einen Zeitraum von mindestens zwei Stunden festgelegt werden soll. Diese Löschwassermenge i. H. v. 48 m³/h kann, entsprechend der vorliegenden Schreiben der KWL GmbH und nach erfolgter Erschließung, über Löschwasserhydranten aus dem Trinkwassernetz sicher gestellt werden.

Die Stellungnahme der örtlichen Brandschutzbehörde vom 27.07.2021 ist weiterhin zu beachten.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich und stehe Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Siegward Vitz

SB Brandschutz

Stadt Markranstädt

Fachbereich I – BürgerService

Markt 1

04420 Markranstädt

Tel.: 034205/61 103

Fax.: 034205/61 210

E-Mail: feuerwehrverwaltung@markranstaedt.de

Internet: www.markranstaedt.de